



## TYPGODKÄNNANDE 0830 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Golan Pipe Systems

Lollandsvej 14, 5500 Middelfart, Danmark

Tel: +46 6441 7732

E-post: info@golan.dk

Hemsida: www.golan.dk

### Golan rör i rör - system för tappvatten installationer

#### Produktbeskrivning

Golan rör i rör system för installation vid ”dold förlängning” av tappvattenledningar.

Tappvattensystemet är provat enligt NT VVS 129, SINTEF Test metod nr. 1:2010, utgåva 4, 2011 samt enl. EN ISO 11357-6 (OIT).

Vattenförande installation skall utföras av typgodkända detaljer enligt ”Komponentlista till Golan rör i rör system” daterad 2021-05-11.

#### Avsedd användning

Säkerställa skyddet vid eventuellt läckage på vattenförande tappvatteninstallation.

#### Omfattning

Golan ”rör i rör – system” för tappvatten installationer.

#### Godkännande


Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om «skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö», under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer av tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utförning	6:625, 1:a och 4:e stycket

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Golan Pipe Systems
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Golan Pipe Systems, Middelfart, Danmark
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	☞
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Akrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	0830
Kontrollorgan:	DTI

CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut

Kontrollavtal: nr. 45, daterad 2016-04-06

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuella kontrollanvisningar.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt gällande kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

1. Golan Pipe Systems - "Vattenskadesäkert byggande", daterad 2015-03-17
2. Golan Pipe Systems - "Golan PEX / PE-RT -rör för golvvärme, centralvärme och tappvatten", daterad 2021-05-25
3. Golan Pipe Systems - "Golan Väggbocsfixtur", daterad 2015-03-17
4. Golan Pipe Systems - "Golan Fördelarskåp", daterad 2021-03-11
5. Golan Pipe Systems - "Golan Tappvattenfördelare", daterad 2021-03-11
6. Golan Pipe Systems - "Komponentlista till Golan rör i rör system", daterad 2021-05-11

**Bedömningsunderlag**

Bedömningsrapport 114/16 och underlag i ärende Dnr. 114/16.

SINTEF rapporter nr. 2017\_00252; 2018\_01126; 2019\_00110; 2019\_01359; 2019\_00307; 2019\_00942; 2020\_00925.

DTI rapport nr. 938183.

**Kommentarer**

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-05-25

Diarienummer: 167/21

Giltigt till: 2026-05-24

Tidigare diarienummer: 114/16



**Bengt-Olov Andin**



**Kasem Bjelevac**